

№ поз./порядков	№ объекта	№ монтажного чертежа и поз.	Наименование	Количество	Местонахождение	Температ.		Размер		Антикоррозионное покрытие наружной поверхности	Конструкция изоляций			Объемы работ			Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности и примечания	Всего листов 5... лист № 1...	
						Среды °С	Окружности °С	Диаметр или сечение в мм	Длина или высота в м		Изоляционный слой	Толщина в мм	Коэффициент	Покровный слой	Окрашиваемая поверхность м²	Площадь изоляции м²		Объем изоляции м³	
I			ОТОПЛЕНИЕ		В														
1.	4288	1-08-11 1-08-05	ТРУБОПРОВОДЫ		В КАНАЛЕ	95/70	16	76×3	250	2 СЛОЯ ИЗОЛА НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ НАСТИКЕ	ПЛИТАМИ МАГКИМИ МИНЕРАЛОВАТЫ НА СИНТ. СВЯЗКЕ ПОД АРАНОЧНЮ СЕТКУ	40	1,5	ОБЕРТЫВАТЬ ФОЛГОИЗОЛОМ КОЛЕНА ИЗ ОЦИНК. КР. ЖЕСТИ	60,0				
2.	"	"	— " —		— " —	"	"	50	150	— " —	— " —	40	1,5	— " —	28,80				
3	"	"	— " —		— " —	"	"	32	194	— " —	ЖГУТОМ СТЕКЛЯНЫМ	30	1,0	— " —	25,22				
4	"	"	— " —		— " —	"	"	20	52	— " —	— " —	30	1,0	— " —	4,16				
5	"	"	— " —		В ПОМЕЩ.	"	18	76×3	180	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛОЙ АЛЮМ. КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛ.	ПЛИТАМИ МАГКИМИ МИНЕРАЛОВАТЫ НА СИНТ. СВЯЗКЕ ПОД АРАНОЧНЮ СЕТКУ	40	1,5	ОБЕРНУТЬ ФОЛГОИЗОЛОМ, КОЛЕНА ИЗ ОЦИНК. КР. ЖЕСТИ	43,2				
6	"	"	— " —		— " —	"	"	50	180	— " —	— " —	40	1,5	— " —	32,4				
7	"	"	— " —		— " —	"	"	20	72	— " —	ЖГУТОМ СТЕКЛЯНЫМ	30	1,0	— " —	5,76				
8.	"	"	— " —		— " —	"	"	76×3	180	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛОЙ НАСЛАНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р.	— " —	—	—	— " —	43,2				
9	"	"	— " —		— " —	"	"	φ50	150	— " —	— " —	—	—	— " —	27,0				
10	"	"	— " —		— " —	"	"	φ40	32	— " —	— " —	—	—	— " —	4,48				
11	"	"	— " —		— " —	"	"	φ32	148	— " —	— " —	—	—	— " —	25,74				ЗАМЕНЯЕТ ЧЕРТЕЖ 1-08-04 НА
12	"	"	— " —		— " —	"	"	φ25	200	— " —	— " —	—	—	— " —	15,0				ЗАВ. АРХ. /УИК/
13	"	"	— " —		— " —	"	"	φ20	2678	— " —	— " —	—	—	— " —	214,08				РУК. БР. /РЕЙСАЛУ/
14	"	"	— " —		— " —	"	"	φ15	326	— " —	— " —	—	—	— " —	26,08				

ИСПРАВЛЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖ

№	ПОДПИСЬ	ДАТА
ИСПР.	ГЛ. ИНЖ. ПР. НАЧ. ОТД.	РУК. БР. КОПР.
1	М.В. С.	25.01.11
2	М.В. С.	11.10.11
3	М.В. С.	25.04.11

Примечания:

1. Список чертежей

2. Для изоляции трубопроводов, независимо от материала изоляции трубопровода, применять:

а) для трубопроводов φ до 89 мм — жгут или пухшнур теплоизоляционный;

б) для трубопроводов φ 108... 426 мм — минеральная вата внабивку под сетку оцинкованную;

в) для трубопроводов φ 530 и более — минераловатные маты с обкладкой металлической сеткой.

3. Трубопроводы и оборудование перед грунтовкой очистить механическими металлическими щетками, резервуары и баки изнутри — металлическим песком

4. В местах соприкосновения алюминиевых трубопроводов с деталями, штукатуркой или бетоном должны

быть приняты меры предотвращения непосредственного контакта этих материалов (ТМОН 72-65 ГИСС СССР)

5. Опознавательная окраска трубопроводов по ГОСТ 14202-69.
6. При покровном слое из рубероида дублированную стеклотканью или фольгоизолом — колена и ответвления трубопроводов покрывать кожухами из оцинкованной кровельной жести.

ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	ИНВ. №
ЗАМ. НАЧ. РАБ. БР.	БООДОР			269 719
РУК. БР.	РЕЙСАЛУ			ПАШАД
СОСТАВ. МАЛ.	ТРЕЙКЕР			МАСШТАБ
УИИ	ТРЕЙКЕР			СТАДИЯ
ПРОВЕРИЛ	РЕЙСАЛУ			МАРКА
РУК. БР.	РЕЙСАЛУ			АИСТ

КОМПЛЕКС	ТАРТУСКИЙ	ИНВ. №	269 719
ГОС. УНИВЕРСИТЕТ	1-08-04 ИЗ	ПАШАД	
НАУЧНАЯ	4288	МАСШТАБ	
БИБЛИОТЕКА		СТАДИЯ	
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		МАРКА	
		АИСТ	