

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	е) фланцы	∠ 32x32x4	кг	14,2		7	Воздуховод из листовой стали δ= 0,5 + 1,0 мм	200x250	м2	12,5	
	ж) рамки жесткости	- "	"	14,2			<u>В-4</u>				
	з) дистан. уголки	∠ 25x25x4	"	35,0							
2	Зонт	T-6	шт	I	IV/67-12-9	I	Шумоглушитель пластинчатый 800x500, L= 3 м	№ 2	шт	I	СВИ-3 д.14-1
3	Решетки	РРВГ4 400x200	шт	5	серия I.494-8		а) пластина крайняя	В 36I	"	6	
4	- "	РРВГ5 600x200	"	I	- "		б) обтекатель крайний L= 0,5 м	В 372.2	"	6	
5	Регулирующий лист	200x250	"	I	IV/67-29-9		в) кожух из оцинкованного листового железа	δ= 1,6мм	м2	8,2	
6	- "	400x200	"	4	- "		г) фланцы	∠ 25x25x4	кг	8,0	
7	- "	400x250	"	3	- "		д) рамки жесткости	"	"	8,0	
8	- "	600x200	"	I	- "		е) дистан. уголки	∠ 25x25x4	"	17,5	
9	Измерительный лючок	-	"	8	IV/67-43	2	Регулирующий лист	200x200	шт	7	IV/67-29-02
10	Проход труб через крышу	Ø 630	"	I	IV/67-15	3	Измерительный лючок	-	"	2	IV/67-43
11	Гибкая вставка	ВВ 6.3 2.494-8	"	I		4	Гибкая вставка	ВВ-5 2.494-8	шт	I	
12	Гибкая вставка	ВНА 6.3 2.494-8	"	I		5	- "	ВНА-5 2.494-8	"	I	
13	Металлоконструкции	-	кг	30		6	Металлоконстр.	-	кг	30	
14	Воздуховод из листовой стали δ= 0,5 + 1,0 мм	-	м2	212,3		7	Воздуховод из листовой стали δ= 0,5 + 1,0 мм	-	м2	84	
	<u>В-3</u>						<u>В-5</u>				
I	Шибер у вентилятора	I75xI75	шт	I	IV/67-29-04	I	Шумоглушитель пластинчатый 800x500, L= 3 м	№ I	шт	I	СВИ-3 д.14-1
2	Решетка	РРВГ3 200x200	"	I	серия I.494-8		а) пластина крайняя	В 36I	"	6	
3	Регулирующий лист	200x200	"	I	IV/67-29-02		б) обтекатель крайний L= 0,5 м	В 372.2	"	6	
4	Измерительный лючок	-	"	2	IV/67-43		в) кожух из оцинкованного листового железа	δ= 1,6мм	м2	8,2	
5	Гибкая вставка	ВВ 2.5 2.494-8	"	I			г) фланцы	∠ 25x25x4	кг	8,0	
6	Гибкая вставка	ВНА 2.5 2.494-8	"	I							

ШИФР	МАРКА ЛИСТ	ЛИСТ №	ВСЕГО ЛИСТОВ
4288	1-08-03	14	23

Спр. № 271.940