ARH PT- 1475

Uue- Wändra walla

tulekahju kordadel wastastikku abiandmise Seltsi

seadlused tulega ettewaatliku ümberkäimise üle.

§ 1.

Tulekahjude laialilagunemise eest hoidmiseks on soowitaw hooneid üksteisest wõimalikult kaugemale ehitada ja hoonete ümber puid istutada.

§ 2.

Kohtades, mis jõgedest ja ojadest eemal asuwad, tulewad kaewud wõimalikult nõnda teha, et nendest tulekahju ajal hõlpsasti wett kätte saaks.

§ 3.

Ahjude ja puu seinte wahel olgu telliskiwi müür ehk wähemalt 10 sentimeetri laiune tühi ruum. Korstnad algagu maast kiwist aluselt ja ulatagu katusest wälja wähemalt 75 sentimeetri kõrguselt.

§ 4.

Ahjud, lõõrid, korstnad ja muud suitsutorud peawad alati korras ja wähemalt 4 korda aastas tahmast puhastud olema.

§ 5.

Kõik kohad hoonetes, kus päewal tuld tehti, waadatagu õhtul hoolega järele ja leitud tuli kustutatagu ära.

§ 6.

Pööningutele pandaw põhk ja muu kergesti põlema hakkaw materjal tuleb korstnatest eemale asetada.

§ 7.

Iseäralist ettewaatust tarwitatagu majaomaniku poolt wiljapeksmise juures, sündigu see käsitsi ehk aurumasina wõi mootori abil. Rehepeksu ajaks olgu walmis seatud wesi toobritega ja redelid katusele pääsemiseks. Jõumasin ei tohi wiljapeksu töö kestel, söögiwaheaegadel ja õhtu pärast töö lõpetust järelwaatuseta olla. Isesõitja peksumasina hoonetest möödasõitmisel pandagu tähele, et aurukatla korstnast wäljakäiwad sädemed tulekahju ei sünnitaks.

§ 8.

Elektri- jaomadest hoonetesse käiwad juhed peawad olema piksekaitsega. Meiereide katlaruumides ja nende peal ei tohi pidada tegewara puid, prügi, õlisid ega muid tuldwõtwaid aineid.

§ 9.

Igal seltsiliikmel peab wähemalt üks raud poomsak tulekustutamise jaoks alati walmis olema. Tulekahju kohale peawad kõik ümbruskonna seltsiliikmed oma perega appi ruttama, poomsakkisid, pangesid ja muid tulekustutamiseks tarwilisi riistu kaasa wõtles. Wajaduse korral on liikmed kohustatud tulekahju juure abiks saatma hobuseid weoriistadega ja autosid. Soowitakse tulekahju juure abi Wändra ehk Suurejõe Tuletõrje Ühingutelt, kes oma peale on wõtnud tuletõrje teostamise Uue- Wändra wallas, siis teatagu põlewa hoone omanik ehk tema lähem naaber seda kiirkäskjalaga wallamajasse — seltsi kantseleisse — ehk ligemasse telefoni punkti, et wõimalik oleks tuletõrjujaid telefoni läbi kohale tellida; on aga tulekahjule tuletõrjujate asukoht lähemal, kui wallamaja ehk ligem telefon, siis saadetagu kiirkäskjalg otseteed pritsimaja juure abi otsima.

§ 10.

Seltsiwalitsuse liikmed waatawad omas jaoskonnas wähemalt üks kord aastas kõik ahjud, pliidad, lõõrid, korstnad ja muud suitsutorud ning kütmise ja tuletegemise kohad üle, annawad nende parandamiseks ja ümbertegemiseks tarwilikku juhatust ja wõiwad, kui seda kohaseks arwawad, lagunenud kohtades tuletegemise niikauaks ära keelata, kuni korratused kõrwaldud. Seltsiliikmed aga peawad endid tõrkumatalt walitsusliikmete juhatuste alla heitma ja nende nõudmised ajawiitmatalt ära täitma.

Eelseiswate seadluste tundmine on igale seltsiliikmele sunduslik!

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

Tartu Ülikooli Raamatukogu
ARHIIVKOGU

611578671