

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
36	Измерительный лоток	-	шт	5	IУ/67-43	3	Камера воздушная (эмсит.)	03.7031.0	шт	1	
37	Калорифер	KBC-II	"	3		4	Камера оросительная	03.0011.0	"	1	Ферритовый 18 шт/кг в 4,5 мм
38	Шумоглушитель пластинчатый 3200x1250 h l= 3 м	№ 5	шт	1	) СВ-1-3) Л.14-5	5	Фильтр воздушный сетча- тый	03.2000.0	"	1	
	а) пластина средняя	B362	"	21		6	Клапан	03.3231.0	"	1	3 (ручной)
	б) пластина средняя	B360	"	21		7	Клапан	03.3213.0	"	1	
	в) пластина крайняя	B356	"	6		8	Направляющий аппарат	04.8031.0	"	1	
	г) пластина крайняя	B354	"	6		9	Секция присоединительная к вентилятору	03.7201.0	"	1	
	д) обтекатель средний h = 1,25 м	B370.1	"	14		10	Вставка	03.7270.0	"	1	
	е) -" крайний h = 1,25 м	B369.2	"	4		11	Листы присоединительные к воздушному клапану	03.7231.0	"	2	
	ж) кожух из оцинкованного железа	б=1,6 мм	м2	29,6		12	Контр.фланец к кондиционеру	03.7300.0	"	1	
	з) фланцы	∠ 32x32x x4	шт	40		13	Контр.фланец к клапану	03.7310.0	"	1	
	к) рамки жесткости	-"	"	40		14	Опоры под кондиционер	00.7420.0	"	12	
	л) диэла. уголки	∠ 25x25x4	"	140		15	Камера воздушная	04.7021.0	"	1	
39	Сварная коробка лист. сталь 1700x3200x1250	б= 1,5 мм	"	1		16	Решетки PP В13	200x200	"	32	сварн 1,494-8
40	-"	-"	"	1		17	Регулирующий лист	200x200	"	32	IУ/67-43 23-02
	1280x3200x1250 h	-"	"	1		18	-"	250x250	"	2	-"
41	Гибкая вставка h = 200 мм	-	м2	1,2		19	-"	600x250	"	1	-"
42	Кронштейн под калорифер	-	кг	75		20	-"	700x200	"	1	-"
43	Воздуховод из листовой стали б= 1,0 + 1,5 мм	-	м2	1238,7		21	-"	800x200	"	2	-"
	Система К-4	-				22	-"	800x250	"	2	-"
1	Клапан	03.3213.0	шт	1		23	Измерительный лоток	-	шт	9	IУ/67-43
2	Камера обдувания	03.7001.0	"	2		24	Перфорированный воздуховод l= 2,0 м h= 250 мм φ отв. 8 мм S шаг = 20 мм	100x250 + 250x250	"	1	

ШИФР	МАРКА ЛИСТ	ЛИСТ №	ВСЕГО ЛИСТОВ
4288	1-08-03	7	23