Всего листов 1.
Лист № 1.

№ поз/порядков	№ объекта	№ монтажного чертежа и поз.	Наименование	Количество	Местонахождение	Температ. Среды °C	Температ. Окружности °C	Размер Диаметр или сечение в мм	Размер Длина или высота в м	Антикоррозийное покрытие наружной поверхности	Конструкция изоляций: Изоляционный слой	Толщина в мм	Коэффициент уплотнения	Покровный слой	Объемы работ: Окрашиваемая поверхность м²	Объемы работ: Поверхность изоляции м²	Объемы работ: Объем изоляции м³	Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности и примечания
			SOOJATRASS															
1.	4288	OB-1	TORU		KANALIS	+150	-23	ф159х4,5	63,5	2 KORDA ISOOLI ISOOLMASTIKSIL	PEHMED MINERAALVATIST MATID SÜNTEETILISEL SIDEAINEL	60	1,5	FOLGORUBEROID				
2.	"	"	"		"	+70	-23	ф159х4,5	63,5	"	POOLPEHMED MINERAALVATIST MATID SÜNTEETILISEL SIDEAINEL	40	"	"				

Примечания:

1. Список чертежей
2. Для изоляции отводов, независимо от материала изоляции трубопровода, применять:
   а) для трубопроводов ф до 89 мм — жгут или пухшнур теплоизоляционный;
   б) для трубопроводов ф108...426 мм — минеральная вата в набивку под сетку оцинкованную;
   в) для трубопроводов ф530 и более — минераловатные маты с обкладкой металлической сеткой.
3. Трубопроводы и оборудование перед грунтовкой очистить механическими металлическими щетками, резервуары и баки изнутри металлическим песком
4. В местах соприкосновения алюминиевых листов с стальными деталями, штукатуркой или бетоном должны быть приняты меры предотвращающие непосредственный контакт этих материалов (ТМСН 72-65 ГПСС СССР)
5. Опознавательная окраска трубопроводов по ГОСТ 14202-69.
6. При покровном слое из рубероида дублированного стеклотканью или фольгоизола — колена и ответвления трубопроводов покрывать кожухами из оцинкованной кровельной жести.

	Фамилия	Подпись	Дата
GS. JUH. AS.	SOORÄR		
BR. JUHT	REISALU		1.10
PROJEKTEERIS			
VAN. TEH.	ARUNURM		
JOONESTAS			
VAN. TEH.	ARUNURM		

EMSL NÕUKOGU OHUTUSKOMITEE SOOJUSVÕRGU
RPI "EESTI TÖÖSTUSPROJEKT"
ГПИ ЭСТПРОМПРОЕКТ

КОМПЛЕКС: TRÜ TEADUSLIK RAAMATUKOGU

ОБЪЕКТ:

Антикоррозийная защита и изоляционные работы

Инв № 2610 415
Площадь 8175 м²
Масштаб —
Стадия Т.Ж.
Марка ОВ-2
Лист
Шифр 4288