

№ поз./порядков.	№ объекта	№ монтажного чертежа и поз.	Наименование	Количество	Местонахождение	Температ.		Размер		Антикоррозийное покрытие наружной поверхности	Конструкция изоляций		Покровный слой	Объемы работ			Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности и примечания
						Среды °C	Окружности °C	Диаметр или сечение в мм	Длина или высота в м		Изоляционный слой	Толщина в мм	Коэф. уплотнен.	Окрашиваемая поверхность м²	Поверхность изоляции м²	Объем изоляции м³	
			ТРУБОПРОВОДЫ КОЛОДНАБЖЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ		В ПОМЕЩ.	8°	10°	Ф89х3,0	10,0	ГРУНТ ГФ-020 1 СЛОЙ И ЧАСТИЧНАЯ КРАСКА НА-24 2 СЛОЯ	ПЛИТЫ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ	40	1,5	ТОНКОЛИСТОВОЙ АЛЮМИНОВЫЙ СПЛАВ АА1-Н	2,8		
			— 4 —	4		4	4	Ф108х3,5	64,5	— 4 —	— 4 —	40	1,5	— 4 —	21,33		
			— 4 —	4		4	4	Ф133х3,5	54,5	— 4 —	— 4 —	40	1,5	— 4 —	22,89		
			— 4 —	4		4	4	Ф159х3,5	21,5	— 4 —	— 4 —	40	1,5	— 4 —	10,75		
			— 4 —	4		4	4	Ф219х6,0	11,0	— 4 —	— 4 —	40	1,5	— 4 —	7,59		
			— 4 —	4		4	4	Ф25	28,0	ГРУНТ ГФ-020 1 СЛОЙ И ЧАСТИЧНАЯ КРАСКА НА-24 2 СЛОЯ	— 4 —	—	—	— 4 —	2,8		
			— 4 —	4		4	4	Ф50	4,0	— 4 —	— 4 —	—	—	— 4 —	1,26		
			— 4 —	4		4	4	Ф89х3,0	17,5	— 4 —	— 4 —	—	—	— 4 —	4,9		
			РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОТОПЛЕНИЯ														
1.	4288		ТРУБА		В ПОМ.	+150	+18	Ф15	5,0	ГРУНТ ГФ-020 1 РАЗ НАСЯНАЯ КРАСКА 2 РАЗА						0,4	
2.	"		"		"	+150	+18	Ф20	18,0	"						1,44	
3.	"		"		"	+70	+18	Ф20	17,0	"						1,36	
4.	"		"		"	+150	+18	Ф40	20,0	"						2,8	
5.	"		"		"	+70	+18	Ф40	20,0	"						2,8	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ														
1.	"		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ИНСТ. СТ		"	+18	+18			"				61,5			ГРУНТ ГФ-020 1 РАЗ НАСЯНАЯ КРАСКА 2 РАЗА
2.	"		ТРУБЫ		"	"	"	Ф159х3,5 Ф530х6 Ф219х6	5,0 28,0 26,0	"				1,7 12,42			
3.	"		"		В ГРУНТЕ	"	-20	Ф426х6	45,0	БЕЛЫЙ БИТУМНАЯ ЭМАЛЬ (СН-266-63)				60,3			