

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4	Измерительный листок	-	шт	2	IY/67-43	I	<u>B-19</u> Шумоглушитель 800x400 $\ell = 2$ м сотовый	шт	шт	I	СВБ Г-3 м.1341
5	Регулирующий лист	200x200	"	I	IY/67-29-02						
6	"	400x200	"	3	"		а) ячейка сотового глушителя сечение 200x200 дл. 490 мм	В 372	"	8	
7	Гибкая вставка	<u>ВВ 4</u> 2.494-8	"	I			б) кожух из оцинкованного листового железа	$\delta = 1,6$ мм	м2	5,05	
8	"	<u>ВНА 4</u> 2.494-8	"	I			в) фланцы	$\angle 25 \times 25 \times 4$	кг	7,5	
9	Воздуховод из листовой стали $\delta = 0,5 + 1,0$ мм	-	м2	60,6		2	г) рамки жесткости	"	"	3,8	
10	Сетка	200x140	"	I	IY/67-19	3	Регулирующий лист	250x250	шт	2	IY/67-29-02
11	Шибер	200x140	"	I	"	4	Измерительный листок	-	"	I	IY/67-43
12	Металлконструкция	-	кг	20		5	Гибкая вставка	<u>ВВ 4</u> 2.494-8	"	I	
	<u>B-18</u>						"	<u>ВНА 4</u> 2.494-8	"	I	
I	Сетка	175x260	шт	2	3.904-1	6	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5 + 1,0$ мм	250x250	м2	7,7	
2	Клапан 200x200	ЛК-5	"	2		7	"	400x250	"	10,5	
3	Сетка	400x100	"	I		8	"	300x300	"	12,5	
4	"	350x200	"	I	IY/67-19	9	Металлконструкция	-	кг	20	
5	Шибер	350x200	"	I	"		<u>B-20</u>				
6	Регулирующий лист	400x100	"	I	IY/67-29-02	I	Решетки	РРВР-1 200x100	шт	5	серия Г.494-8
7	Гибкая вставка	<u>ВВ 2,5</u> 2.494-8	"	2		2	"	РРВР-3 200x200	"	3	"
8	Воздуховод из листовой стали $\delta = 0,5 + 1,0$ мм	400x100	м2	3,0		3	Регулирующий лист	100x200	"	7	IY/67-29-02
9	"	200x200	"	6,0		4	"	400x400	"	I	"
10	Проход труб через крышу	200x200	"	I	IY/67-15	5	Измерительный листок	-	"	4	IY/67-43
						6	Сетка	350x520	"	I	

сир. м. 271 945

ШИФР	МАРКА ЛИСТ	ЛИСТЫ	ВСЕГО ЛИСТОВ
4288	1-08-03	19	23