

Tulekahjude vältimise ja nende tekkimise juhtudel tegevuse
instruktsioon Tartu Riiklikus Ülikoolis

K i n n i t a n

"8." juunil 1966.a.

F. Klement /allkiri/

TRÜ rektor

Tulekahjude vältimise ja nende tekkimise juhtudel tegutsemise instruksioon Tartu Riiklikus Ülikoolis

I Ü l d s ä t t e d

Tulekahjude vältimise abinõude rakendamise ja tulekahjude tekkimise juhtudel tegutsemise üldjuhiks TRÜ-s on haldusprorektor.

Vahetut tuletõrjealast tegevust kogu ülikooli ulatuses korraldab haldusprorektori abi koos valve- ja tuletõrjeülema, eri hoonetes aga nende komandandid, tegutsedes koostöös allüksuste juhatajatega.

Tuleohutuse tagamise eesmärgil TRÜ-s tegutseb üleülikooliline tuletõrje-tehniline komisjon ja hoonete (objektide) alalised kohalikud tuletõrje profülaktika komisjonid komandantide (objektide juhatajate) juhtimisel. Nende koosseisud kinnitatakse rektori käskkirjaga tuletõrjeülema esitiste alusel.

Ruumides ja territooriumidel tegutsevad tuleohutusnõuete igakülgeks täitmiseks rektori käskkirjaga allüksuste töötajate hulga määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, ülikooli üksikutele objektidel aga vabatahtliku tuletõrjeühingu salgad Eesti Vabariikliku Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu põhikirja alusel. Need salgad moodustatakse rektori käskkirja põhjal.

Tulekahjust informatsiooni edasiandjaks ja teiste kindlaksmääratud tuletõrjealaste jooksvate ülesannete täitjaks on TRÜ koosseisulised ja mittekoosseisulised vaivurid.

Kõik ülikooli juhtivad töötajad (kateedrite ja laboratooriumide juhatajad, dekaanid, osakondade ja teiste allüksuste juhatajad) vastutavad selle eest, et nende alluvuses töötavad isikud, kes on määratud tuleohutuse eest vastutajateks, täidaksid korralikult nendele pandud ülesandeid, ja kontrollivad nende tööd.

II T u l e t õ r j e (profülaktika)

TRÜ haldusprorektor tagab vajalikud tuleohutuse- ja profülaktikaabinõud ülikooli objektidel haldusprorektori abi, valve- ja tuletõrjeülema, peaenergeetiku ning allüksuste juhatajate, hoonete komandantide ja Vabatahtliku Tuletõrje

Ühingu TRÜ algorganisatsiooni kaudu.

1. Haldusprorektori abi organiseerib käesoleva instrukt-siooni kohaselt kogu tuletõrjelist profülaktikategevust TRÜ-s.

2. Valve- ja tuletõrjeüleva kohustuseks on:

- a) TRÜ vastutavate töötajate instrueerimine tule-ohutuse nõuete osas;
- b) pidev objektide tuleohutuse olukorra jälgimine vahetult ja tuletõrje-tehnilise komisjoni ning kohalike profülaktikakomisjonide abil;
- c) tulekahju juhul tegutsemise operatiivtegevuse juhendite ja evakueerimisplaanide tagamine hoo-nete valvurite juurde esimesel korrasel ning trepikodades või tuletõrje-veaistute juurde kõigil korrustel (koostada koos komandantide ja allüksuste juhatajatega);
- d) allüksuste juhatajatele ja komandantidele kor-ralduse andmine tuletõrjealaste puuduste likvi-deerimiseks;
- e) riiklike tuletõrje järelevalveorganite ettekir-jutuste täitmise organiseerimine ja kontrolli-mine;
- f) TRÜ juhtkonnale ettekannete esitamine tuletõr-jealaste puuduste likvideerimiseks ja süüdlas-te korralduseks.

3. Peaenergeetiku kohustuseks on:

- a) TRÜ objektide elektriseadmete tuleohutuse nõue-tele vastavuse tagamine;
- b) TRÜ soojusseadmete tuleohutuse nõuetele vasta-vuse tagamine.

4. Kateedrite, laboratooriumide, õppebaaside, osakonda-de, töökodade, ladude ja teiste allüksuste juhatajate kohus-tuseks on:

- a) töötajate instrueerimine tuleohutuse nõuetest;
- b) kõigi tuleohutuse nõuete tagamine õppetöö, tea-dusliku töö jt. tööprotsesside läbiviimisel;
- c) tuletõrjevahendite piisavuse ja vastavuse jäl-gimine ning vajalike ettepanekute esitamine TRÜ valve- ja tuletõrjeülevaale või halduspro-rektorile;
- d) iga allüksuse kohta võitluskava ja evakueeri-misplani koostamine tulekahju juhaks ning töö-tajate tutvustamine nendega;
- e) tulekahjust teatamise automaatseadmete korras-oleku kontroll ja nende häireteta töö kindlus-tamine.

Allüksuse juhataja korraldab tuletõrjealaseid ülesan-deid ruumide ja territooriumide tuleohutuse eest vastutajate kaasabil, rakendades vajaduse korral ka allüksuste teisi töötajaid.

5. Hoonete komandantide kohustuseks on:

- a) valversonali instrueerimine tuletõrjealastes küsimustes;
- b) valvurite operatiivülesannete juhendi koostamine tulekahju juhuks ja selle olemasolu tagamine valvepunkti juures teadetetahvilil;
- c) hoone kohta tulekahju juhuks üldise operatiivtegevuse juhendi, hoone tuletõrjevesistute paigutusskeemi ning evakueerimisplaani koostamine koostöös TRÜ tuletõrjeülemaga ja vastavas hoones töötavate allüksuste juhatajatega ning nimetatud plaanide asetamine valvepunkti juurde teadetetahvilile (alumisel korrusel);
- d) hoonesse esmaste tulekustutusvahendite hankimine tuleohutusnormides ettenähtud nomenklatuuris ja hulgal;
- e) tormilaternate ja patareidel töötavate kantavate valgustite varumine hoone valvepunkti;
- f) ühiselamutes koos ühiselamu nõukoguga üliõpilaste hulgaat tuletõrjesalkade moodustamine ning nende perioodiline instrueerimine.

6. Üleülikoolilise tuletõrje-tehnilise komisjoni ülesandeks kogu ülikooli ulatuses on:

- a) tuleohutuse olukorra jälgimine kõigil objektidel;
- b) juhtivate administratiivtöötajate ja tuletõrje eest vastutavate töötajate informeerimine tuletõrje alal ilmnenuv puudustest;
- c) ratsionaliseerimistegevuse arendamine tuletõrje alal;
- d) kaastöö massilise tuletõrjealase selgitustöö organiseerimisel.

Üleülikooliline tuletõrje-tehniline komisjon tegutseb komisjoni koostatud ja rektori poolt kinnitatud kvartali tööplaani alusel, pidades tihedat kontakti riikliku tuletõrje Linna Inspektsiooni ja Linnakomandoga ning ülikooli tuletõrje alal töötajatega (valve- ja tuletõrjeülem, peaenergeetik, allüksuste juhatajad ja tööõikudes tuleohutuse eest vastutajad) ning kohalike tuletõrje profülaktikakomisjonidega.

7. Kohalikud tuletõrje profülaktikakomisjonid moodustatakse kõigil TRÜ ühiselamutesse ning õppehoonetesse, teaduslikesse ja majandushoonetesse. Komisjone juhivad vastavate hoonete (objektide) komandandid (juhatajad).

Kohalike komisjonide ülesandeks on tuletõrje ülevaatuste teostamine objektidel. Profülaktika ülevaatusi teostatakse vajaduse kohaselt, mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Ülevaatus akt esitatakse TRÜ tuletõrjeülemale kvartali lõpus (mitte hiljem kui järgmise kuu 5. päevaks).

Üksikutes ruumides tuleohutuse eest vastutajad isikud tegutsevad rektori poolt kinnitatud spetsiaalse instruksiooni alusel.

III Tegevusjuhhis võimaliku tulekahju juhuks

1. Tulekahjust teatamine:

- a) tulekahju avastajal anda viivitamatult väljakutse linna Tuletõrjekomandole (telefon 01) ja teatada: tulekahju koha täpne aadress, kes tulekahjust teatab ja kus tuletõrjeüksus kohtab väljakutsujat (vastuvõtjat);
- b) valvuril, ruumide ja territooriumide tuleohutuse eest vastutajail või tulekahju avastajal tulekahjust kohe teatada TRÜ valve- ja tuletõrjeülemale, haldusprorektorile, rektorile, hoone komandantidele ja hoones tegutsevate kateedrite, osakondade, iseseisvate laboratooriumide, töökodade ja teiste allüksuste juhatajatele, objekti vabatahtliku tuletõrjeühingu salga ülemale, asjaosalistele deksanidele ning ohutus- tehnikainsenerile.

2. Juhtgrupp:

- a) tulekahjukohal operatiivse tegutsemise kindlustamiseks arvatakse tegevuse juhtgrupi koosseisu haldusprorektor ning tulekahjuga seotud deksanid, valve- ja tuletõrjeüle, komandant, allüksuste juhatajad, ühiselamus ühiselamu nõukogu esimees. Nendest tööalaselt vanim kohalolija või selle poolt määratud isik asub viivitamatult operatiivse tegevuse juhtimisele tulekahjukohal;
- b) määratakse kindlaks juhtgrupi asukoht ja vajaduse juhaks selle asendukoht, jaotatakse ülesanded, koostööstatakse signaliseerimissüsteem, komplekteeritakse käskjalgade salk üliõpilastest või töötajatest jne.

3. Tuletõrjekomando vastuvõtmine:

- a) pärast väljakutse andmist tuletõrjekomandole asetatakse väljakutsumisel teatatud kohta komando vastuvõtja, kes teatab kohalejõudnud komando ülemale:
 - tulekahju ja võimaluse korral tulekolde koha ning juurdepääsutee(d);
 - kas tulekahjuobjektis on inimesi;
 - missuguses suunas tuli levib;
 - kas läheduses on kergeltsüttivate ja plahvatusohtlike ainete hoiuruumide ning milliseid aineid nendes hoitakse;
 - kus asub elektrivõrgu kilp (või kilbid);
 - esmajärjekorras evakueerimist vajava vara ja esemete asukohad;
 - kus ja kelle juhtimisel tegutseb vabatahtliku tuletõrjeühingu objekti salk;
- b) pärast informatsiooni andmist tuletõrjekomando-

le teatab vastuvõtja komando saabumisest juhtgrupile.

Tegevuse koordinatsioon:

- a) kohalolevad jõud (juhtgrupi või ühiselamu nõukogu ja tuletõrjesalga eestvõtul või omaette) organiseerivad tulekahju avastamise järel viivitamatult tulekahju kustutamist, tule leviku pidurdamist, inimeste päästmist, tule- ja plahvatusohtlike ainete ja seadmete ning aparatuuri evakueerimist, isoleerimist või kahjustustamist jne.;
- b) tuletõrjekomando saabumisel abistab juhtgrupp ja vabatahtliku tuletõrjeühingu salk (või kohalolijad) komandot elektrivoolu väljalülitamisel, tulekoldele juurdesaamisel, tuletõrje veevõtukehtade ja vesistute leidmisel, inimeste evakueerimisel, päästmisel jne.;
- c) juhtgrupi põhiliseks ülesandeks tuletõrjekomando tegevusse rakendamise järel jääb pärast ohu likvideerimist inimestele varade evakueerimise ja päästetud vara valve ning hoiu organiseerimine. Juhtgrupist jääb haldusprorektori abi ja tuletõrjeülema kogu kustutustööde ajaks tihedasse kontakti tuletõrjekomandoga. Pärast kustutustööde lõpetamist organiseerib juhtgrupp vahendid kustutusvee kõrvaldamiseks.
- d) linna tuletõrjekomando kohalesaabumisel rakendub vabatahtliku tuletõrje ühingu objekti salk tulekustutustöödele linna tuletõrjekomando ülema üldjuhtimisel; kustutustöödel salga kaastegutsemise vajaduse äralangemisel asub salk juhtgrupilt saadud evakuatsiooniülesande, varade korraldamise ja teiste ülesannete täitmisele.

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]