СХЕМА СИСТЕМЫ К-5

М1:100

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=4000мм, h=260мм, ф отв.=8мм, 5шаг.=20мм, L=1000 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=5000мм, h=200мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=4300 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=9000мм, h=400мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=9600 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=5000мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1600 м3/час
РРВГ3 200×200 L=80 м3/час
РРВГ3 200×200 L=160 м3/час
РРВГ3 200×200 L=240 м3/час
РРВГ3 200×200 L=100 м3/час
РРВГ5 600×200 L=700 м3/час
РРВГ5 200×200 L=420 м3/час
РРВГ4 400×200 L=400 м3/час
ОТВ. С ШИБЕРОМ 500×200 L=800 м3/час
ОТВ. С СЕТКОЙ И ШИБЕРОМ 350×200 L=500 м3/час
L=2200 м3/час 7шт.
КОНДИЦИОНЕР КТ-80
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ℓ=3000мм 3200×1500 h СВ.1-3 л. 14-6
КОРОБКА СВАРНАЯ 1100×3200×1500 h ЛИСТ. СТАЛЬ δ=4,5мм
КОРОБКА СВАРНАЯ 1280×3200×1500 h ЛИСТ. СТАЛЬ δ=4,5мм
ВЕНТИЛЯТОР Ц4-76 №16 L=78000 м3/час, H=120 кг/м², n=580 об/мин, эл. двигатель АО2-82-6, N=40 кВт, n=980 об/мин
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВДП-2 ф250 9шт. L=300 м3/час ×9
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВДП-2 ф250 6шт. L=300 м3/час ×6
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВДП-2 ф250 4шт. L=400 м3/час ×4
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВДП-3 ф315 4шт. L=800 м3/час
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВДП-3 ф315 L=800 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=1100мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5=20мм L=1100 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=1450мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5=20мм, L=6000 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=3000мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1600 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=2500мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1500 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=2000, h=250, ф отв.=8мм, 5=20мм L=1000 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=3000мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1650 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=2500мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1000 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=2000мм, h=250, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=790 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=2800мм, h=250, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1250 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=8000мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=7400 м3/час
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ℓ=1700мм, h=250мм, ф отв.=8мм, 5шаг=20мм L=1170 м3/час
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 200×200, АК-5, СЕРИЯ 3.904-1
ОТВ. С ШИБЕРОМ 350×200 L=600 м3/ч
ОТВ. С ШИБЕРОМ 200×140 L=240 м3/час
РРВГ5 600×200 L=450 м3/час
РРВГ5 600×200 L=550 м3/час
РРВГ5 600×200 L=900 м3/час
РРВГ3 200×200 L=150 м3/час
РРВГ3 200×200 L=110 м3/час
РРВГ4 400×200 L=200 м3/час
РРВГ5 600×200 L=500 м3/час
РРВГ5 600×200 L=360 м3/час
ОТВ. С ШИБЕРОМ 500×200 L=800 м3/час
РРАГ5 600×200 L=1000 м3/час
РРАГ5 600×200 L=500 м3/час
РРАГ5 200×200 L=120 м3/час
РРВГ4 400×200 L=450 м3/час
РРВГ4 400×200 L=350 м3/час
РРВГ4 400×200 L=340 м3/час
РРВГ5 600×200 L=700 м3/час
2 Ж.Р. 200×200 L=480 м3/час
2 Ж.Р. 200×200 L=500 м3/час
2 Ж.Р. 200×200 L=400 м3/час
1000×250
1600×250
1000×400
1500×1000
800×1500
1400×850
1300×800
1300×450
1200×300
800×300
800×400
600×400
400×250
250×250
200×200
650×500
650×150
700×250
500×250
400×200
+3.30
+3.04
+3.60
+6.64
+6.90
±0.00
-0.56
-0.30
-1.91
-4.80
-3.20
+2.90
"А"
"Б"
"В"
"Г"

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СОСТАВ ПРОЕКТА СМОТРИ ЧЕРТЕЖ 1-08-01 Н3;
2. СПЕЦИФИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ СМОТРИ ЧЕРТЕЖ 1-08-03,
3. АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ЗАЩИТУ СМОТРИ ЧЕРТЕЖ 1-08-04,
4. ПЛАН ВЕНТКАМЕРЫ НА ОТМ. -4.80 СМОТРИ ЧЕРТЕЖ 1-08-50
5. ОТМЕТКИ ДАНЫ ПО ВЕРХУ ВОЗДУХОВОДОВ.
6. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЧЕРТ. 1-08-32
7. В ПИЩЕВОМ БЛОКЕ НА ОТМ. -3.60 ВОЗДУХОВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОСТАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ - ИЗ ЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛИСТ 14/67-29-02
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛЮЧОК 14/67-43
- ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РЕШЕТКА ТИП РРВГ СЕРИЯ 1-494-8

ЗАМЕНЯЕТ ЧЕРТЕЖ 1-08-36

ЗАВ. ТЕХН. АРХ.
ЗАМ. НАЧ. ОТД. УЙК СООЯЭР

23.10.79.

ИСПРАВЛЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ				
№ ИСПР.	ПОДПИСИ			ДАТА ИСПР.
	ГЛ. ИНЖ. ПР.	ЗАМ. НАЧ.	РУК. ГР.	
1				23.10.79.

ДОЛЖН.	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА		
ЗАМ. НАЧ.	СООЯЭР			ЭРИ „EESTITÖÖSTUSPROJEKT“ ГПИ „ЭСТПРОМПРОЕКТ“	269 741 ПЛОЩАДЬ 0. МАСШТАБ 1:100 СТАДИЯ Р.Ч.
РУК. ГРУП.	РЕЙОЛАУ		18.10		
ПРОЕКТИРОВАЛ				КОМПЛЕКС ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	МАРКА ЧЕРТ. 1-08-36Н1
РУК. ГРУП.	ШВЕДОВА				
ЧЕРТИЛ				ОБЪЕКТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА	ИНВ.№ 4288
СТ. ТЕХН.	ПАВЛОВА				
ПРОВЕРИЛ					
РУК. ГРУП.	РЕЙОЛАУ		18.10	СХЕМА СИСТЕМЫ К-5	

ТАЛЛИНН 1975