

K-2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- СЛИВНАЯ ТРУБА
 1 — ПОДАЮЩАЯ ТРУБА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
 2 — САМОТЕЧНАЯ ТРУБА ОТ КОНДИЦИОНЕРА
 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ЭКСПЛИКАЦИЯ

№ ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ГОСТ	ЕД. ИЗМ.	К-ВО	ПРИМеч.
1	НАСОСЫ	2К-20/30	ШТ	1	
2	ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ	A02-32-2	"	1	
3	НАСОС	3К-45/30	"	1	
4	ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ	A-51-2	"	1	
5	НАСОС	4К-90/35	"	3	
6	ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ	A02-62-2	"	3	
7	ПРЯЖИННЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТ.	Д040	"	10	II/67-5-02
8	ШВЕМЕРЫ ПОД НАСОСЫ	С N° 10	КГ	85	—
9	КЛАПАН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ	274 905 НЖ (68006)	ШТ	1	
10	— " —	Ф80	"	1	
11	— " —	Ф100	"	2	
12	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРИЕМНЫЙ	Ф100	"	1	
13	— " —	Ф150	"	3	
14	ГИБКАЯ ВСТАВКА	С=1,0М КГВ	ШТ	10	III/69-1
15	МАНОМЕТР	06МТ-100х10	"	5	
16	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ	АН1-10° 160-120	"	8	ГОСТ 2823-59
17	ОПРАВА ТЕРМ. ПРЯМОЙ	Б200-120	"	8	ГОСТ 3029-59
18	ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ	Б80°Н1-4° -160-130	"	5	ГОСТ 2823-59
19	ОПРАВА ТЕРМ. УГЛОВОЙ	Б80°-160-80	"	5	ГОСТ 3029-59
20	МАНОВАКУУМЕТР	06МВТ-100	"	5	
31	ВЕНТИЛЬ	Ф25 15Б10Р	"	10	
32	ЗАДВИЖКА	Ф50 3А46НЖ	"	3	
33	— " —	Ф80	"	6	
34	— " —	Ф100	"	6	
35	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	Ф150	"	2	
36	— " —	Ф150	"	3	

ПРИМЕЧАНИЯ

- СОСТАВ ПРОЕКТА СМ. ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ ЧЕРТЕЖ
- ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЛАНЕ СМ. ЧЕРТ.
- ТРУБОПРОВОДЫ С ПОЗ 1 И 2 ИЗОЛИРУЮТСЯ СМ. ЧЕРТ. 1-ОВ-04
- ТРУБЫ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ ИЗ КОНДИЦИОНЕРОВ УВЯЗЫВАТЬ С КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ ТРУБАМИ ВК.
- ДЛИНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ДО И ПОСЛЕ КЛАПАНА 274 905 НЖ (68006) ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНШЕ 10 ДУ КЛАПАНА.
- УСТАНОВКУ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ УТОЧНЯТЬ ПО МЕСТУ

ИСПРАВЛЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ				
№ ИСП.	ПОДПИСИ			ДАТА
	ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	НАУ. ОТД.	РУК. ГР.	ИСП.
1	И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.	28.07.90.

ЗАМЕНЯЕТ ЧЕРТЕЖ 1-ОВ-54

АДРЕСНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	ИЗМ. №1
ЗНАН. НАМ. СООБЩ. РИ. ГР. РЕЙСАН. ОЛ.				49 088
ПРОЕКТИРОВАЛ	КОМПЛЕКС	ТАРТУСКИЙ		ПЛОЩАДЬ 2,50
РИ. ГР. ШВЕДОВ. Ю. П.	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ		МАСШТАБ 1:50
ЧЕРТИЛ	ОБЪКТ	НАУЧНАЯ		СТААНД Р.Д
СТ. ТЕХ. НАРАКОВНИЧ. ЛЮД.	БИБЛИОТЕКА			МАРКА ЛИС
	СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ			1-ОВ-54.1
				ИЗМЕР 4288
				ТАБЛИЦА 18.75

K-4

K-5

K-3

K-1