

№ поз./порядков	№ объекта	№ монтажного чертежа и поз.	Наименование	Количество	Местонахождение	Температ.		Размер		Антикоррозийное покрытие наружной поверхности	Конструкция изоляций			Объемы работ			Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности и примечания	
						Среды °C	Окружности °C	Диаметр или сечение в мм	Длина или высота в м		Изоляционный слой	Толщина в мм	Коэф. уплотнен.	Покровный слой	Окрашиваемая поверхность №	Поверхность № изоляции		Объем изоляции м³
15	428	1-0В-21	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ А, Б, В, Г		В ПОМЕЩ.	95/70	18	89x3	330	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛ. МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р.	—	—	—	148,4				
16	—	—	—		—	—	—	108x35	140	—	—	—	—	47,60				
II																		
ТЕПЛОУЗЕЛ																		
1	428	1-0В-16	ТРУБОПРОВОДЫ		В ПОМЕЩ.	150	16	159x45	51	ГРУНТ ГФ-020 1 СЛОЙ АЛЮМИН. КРАСКА БТ-177 2 СЛ.	ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИМТЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ	60	1,5	ПОВЕРХНОСТЬ ОШТУКАТУРИТЬ АСБЕЦЕМЕНТ. ШТУКАТУРКА ОВЕРНУТЬ МЕШКОВИНОЙ, ПОКРАС. МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р. 8 = 25 мм	25,5	44,38	2,09	
2	—	—	—		—	—	—	133x35	31	—	—	60	1,5	—	13,02	24,8	1,12	
3	—	—	—		—	—	—	108x35	50	—	—	60	1,5	—	17,0	36,0	1,6	
4	—	—	—		—	—	—	89x3	70	—	—	40	1,5	—	52,08	98,58	2,98	
5	—	—	—		—	—	—	76x3	50	—	—	40	1,5	—	28,8	58,8	1,8	
6	—	—	—		—	—	—	57x3	20	—	—	40	1,5	—	31,68	75,60	2,11	
7	—	—	—		—	95/70	—	159x45	51	—	—	50	1,2	—	25,5	41,31	1,68	
8	—	—	—		—	—	—	153x35	31	—	—	40	1,5	—	13,02	20,77	0,68	
9	—	—	—		—	—	—	108x35	54	—	—	40	1,5	—	18,36	31,86	1,03	
10	—	—	—		—	—	—	89x3	116	—	—	40	1,5	—				
11	—	—	—		—	—	—	76x3	70	—	—	40	1,5	—				
12	—	—	—		—	—	—	50	156	—	—	40	1,5	—				
13	—	—	—		—	—	—	32	60	—	—	30	1,0	—	8,06	19,22	0,37	
14	—	—	—		—	—	—	40	43	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛ. МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р.	—	—	—	6,02				
15	—	—	—		—	—	—	25	41	—	—	—	—	—	4,1			
16	—	—	—		—	—	—	20	61	—	—	—	—	—	7,84			
								15	98	—	—	—	—	—	4,88			
17	—	—	БОЙЛЕР	2	—	180	—	219	44,0	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛОЙ АЛЮМ. КРАСКОЙ БТ-177 2 СЛ.	ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИМТЕТ. СВЯЗКЕ	60	1,5	—	30,36			
18	—	—	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК		—	70	10	98x5	9,72	—	МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА СИМТЕТИЧ. СВЯЗКЕ	60	1,5	ПОКРЫТЬ ОЦИНКОВАННОЙ МАСТОВОЙ СТАЛЬЮ	3,5	4,2	0,25	ПОКРЫТЬ ЛАКОМ ВЛ-515 В 4 СЛОЯ

Проект № 42
Чертеж № 1-01. 04.10.18
Всего листов 6
Лист № 2