

№ поз. (порядок)	№ объекта	№ монтажного чертежа и поз.	Наименование	Количество	Местонахождение	Температ.		Размер		Антикоррозийное покрытие наружной поверхности	Конструкция изоляции			Покровный слой	Объемы работ			Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности и примечания
						Среды °C	Окружности °C	Диаметр или сечение в мм	Длина или высота в м		Изоляционный слой	Толщина в мм	Коэф. уплотнен.		Окрашиваемая поверхность №1	Поверхность изоляции №2	Объем изоляции №3	
III			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ															
1	4288	1-0В-13	ТРЕХОПРОВОДЫ		В ПОМЕЩ.	150	16	133x35	13	ГРУНТОМ ГФ-020 1 СЛ. АЛЮМ. КРАСКОЙ БТ-177 2 СЛ.	ПЛИТАМИ НАГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТ. СВЯЗКЕ	60	1,5	ОБЕРНУТЬ ДОЛБЕГИЗОЛОМ КОЛЕНА-КОММУ. ОЦИНК. КР. МЕДИ	5,46			
2	"	—II—	—II—		"	"	"	108x35	15	—II—	—II—	60	1,5	—II—	5,1			
3	"	—II—	—II—		"	"	"	76x3	16	—II—	ПОД АРАНОЧНУЮ СЕТКУ	40	1,5	—II—	3,84			
4	"	—II—	—II—		"	"	"	50	50	—II—	—II—	40	1,5	—II—	9,0			
5	"	—II—	—II—		"	"	"	40	25	—II—	ШГЧТОМ СТЕКЛЯНЫМ	45	1,0	—II—	3,5			
6	"	—II—	—II—		"	"	"	32	13	—II—	—II—	45	1,0	—II—	1,69			
7	"	—II—	—II—		"	"	"	20	17	—II—	—II—	45	1,0	—II—	0,56			
8	"	—II—	—II—		"	70	"	133x35	17	—II—	ПЛИТАМИ НАГКИМИ МИНЕРАЛОВАТН. НА СИНТЕТИЧ. СВЯЗКЕ	40	1,5	—II—	7,14			
9	"	—II—	—II—		"	"	"	108x35	55	—II—	—II—	40	1,5	—II—	18,70			
10	"	—II—	—II—		"	"	"	89x35	25	—II—	ПОД АРАНОЧНУЮ СЕТКУ	40	1,5	—II—	7,0			
11	"	—II—	—II—		"	"	"	76x3	100	—II—	—II—	40	1,5	—II—	24,0			
12	"	—II—	—II—		"	"	"	50	180	—II—	—II—	40	1,5	—II—	32,40			
13	"	—II—	—II—		"	"	"	40	47	—II—	ШГЧТОМ СТЕКЛЯНЫМ	30	1,0	—II—	6,58			
14	"	—II—	—II—		"	"	"	32	47	—II—	—II—	30	1,0	—II—	6,11			
15	"	—II—	—II—		"	"	"	25	52	—II—	—II—	30	1,0	—II—	5,2			
16	"	—II—	—II—		"	"	"	20	83	—II—	—II—	30	1,0	—II—	6,64			
17	"	—II—	—II—		"	"	"	15	18	ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ ГФ-020 ПОКРАСИТЬ НАСЛАЖНОЙ КРАСКОЙ 2Р	—II—	30	1,0	—II—	1,44			

Проект № 4288
Чертеж № 1-0В-04
Всего листов 6
Лист № 3