

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7	Шумоглушитель сотовый 800x400 $\ell=2$ м	Б I	шт	I	СВ I-3 Л.13-1	2	Регулирующий лист гибкая вставка	200x200 БВ, 6,3 2.494-8	шт	I4	
	а) ячейка сотового глушителя сеч. 200x200 дл. 490 мм	В 372	"	8			"	"	I	(45 м)	
	б) кожух из оцинкованной листовой стали	$\delta=1,6$ мм	м2	5,05			"	ВИН-6,3 2.494-8	"	I	
	в) фланцы	$\angle 25x25x4$	кг	7,5		3	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 + 1,0$ мм	700x300	м	90,0	
	г) рамки жесткости	$\angle 25x25x4$	"	3,8		4	"	200x200	"	I2,5	(I5,2)
8	Проход труб через крышу	400x400	шт	I	IY/67- I5	5	Регулирующий лист	700x300	шт	I	
9	Гибкая вставка	БВ 5 2.494-8	"	I		6	Металлоконструкция	-	кг	20	
10	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 - 1$ мм	I100x200	м2	7,8	(I3 м)	7	Шумоглушитель 800x1000 $\ell=2$ м	-	шт	I	СВ I-3 Л.14-2
11	"	I60x200	"	3,6	(5 м)		а) пластина средняя	В 362	"	2	
12	"	400x400	"	I4,4	(9 м)		б) " крайняя	В 356	"	4	
13	Металлоконструкция	-	кг	20			в) обтекатель средний $\ell=1$ м	В 370.1	"	2	
	В-21						г) " крайний $\ell=1$ м	В 369.2	"	4	
1	Шибер у вентилятора	I75xI75	шт	I	IY/67- 29-04		д) кожух из оцинкованной стали	$\delta=1,6$ мм	м2	7,5	
2	Сетка	200xI00	"	I			е) фланцы	$\angle 32x32x4$	кг	I4,2	
3	Шумоглушительный листок	-	"	I	IY/67- 43		ж) рамки жесткости	"	"	7,1	
4	Регулирующий лист	200xI00	"	I	IY/67- 29-02		з) дистанц. уголки	$\angle 25x25x4$	"	22,5	
4а	"	250x250	"	I	"	I	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 + 1,0$ мм	250x200	м2	25,6	(28,5м)
5	Гибкая вставка	БВ 2,5 2.494-8	"	I			В-25				
6	"	ВНА 2,5 2.494-8	"	I		I	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 + 1,0$ мм	I00xI60	м2	3,8	(6,5м)
7	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 + 1$ мм	200xI00	м2	20,5	(34,м)		В-23				
I	Решетки	РРВГЗ 200x200	шт	I4	серия I.494-8	I	Воздуховод из листовой стали $\delta=0,5 + 1,0$ мм	250x250	м2	I7,5	(I6 м)

сум. м. 241 976

SIFR	MARK LEHT	LEHTIN KOKKU LEHTI
4288	1-OB-03	20
		23