

| 1  | 2                                                            | 3             | 4  | 5     | 6            | 1  | 2                                                             | 3                              | 4  | 5     | 6              |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|----|-------|--------------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-------|----------------|
| 12 | Воздуховод из листовой стали $\delta = 1,0 + 1,5$ мм         | -             | м2 | 864,5 |              | 1  | Г) Рамки жесткости                                            | $\angle 32 \times 32 \times 4$ | кг | 15,8  |                |
|    | <u>II-I</u>                                                  |               |    |       |              | 2  | Зант                                                          | 1-5                            | шт | I     | IY/67-129      |
| I  | Подставка под калорифер                                      | Тит 2         | шт | 2     | IY/67-38     | 3  | Решетки                                                       | PPBT4 400x200                  | "  | I     | серпа. 1.494-8 |
| 2  | Угловой клапан                                               | KBY 1000x6003 | "  | I     |              | 4  | "                                                             | PPBT 3 200x200                 | "  | 3     | "              |
| 3  | Обратный клапан 160x160                                      | ЛН-2          | "  | I     | 3.904.-1     | 5  | "                                                             | PPBT 5 600x200                 | "  | I     | "              |
| 4  | Жалюзиная решетка                                            | 200x200       | "  | I     |              | 6  | Измерительный листок                                          |                                | "  | 5     | IY/67-43       |
| 5  | Регулирующий лист                                            | 800x250       | "  | I     | IY/67-29-02  | 7  | Регулирующий лист                                             | 200x200                        | "  | 3     | IY/67-29-02    |
| 6  | "                                                            | 200x200       | "  | I     | "            | 8  | "                                                             | 400x200                        | "  | I     | "              |
| 7  | Измерительный листок                                         | -             | "  | 2     | IY/67-43     | 9  | "                                                             | 600x200                        | "  | I     | "              |
| 8  | Гибкая вставка                                               | БВ4 2.494-8   | "  | I     |              | 10 | "                                                             | 800x250                        | "  | 2     | "              |
| 9  | "                                                            | БВ4 2.494-8   | "  | I     |              | 11 | Проклад труб через крышу                                      | 4 500                          | "  | I     | IY/67-15       |
| 10 | Воздуховод                                                   |               | м2 | 49,3  |              | 12 | Гибкая вставка                                                | БВ 6.3 2.494-8                 | "  | I     |                |
| 11 | Сетка                                                        | 800x250       | шт | I     |              | 13 | Гибкая вставка                                                | БВ4 6.3 2.494-8                | "  | I     |                |
|    | <u>В-1</u>                                                   |               |    |       |              | 14 | Металлоконстр.                                                |                                | кг | 30    |                |
| I  | Шумоглушитель сотовый $l = 3$ м 1200x600 мм                  | № 3           | шт | I     | СВ1-3 л.13-3 | 15 | Воздуховод из листовой стали $\delta = 0,5 + 1,0$ мм          | -                              | м2 | 111,8 |                |
|    | а) Ячейка сотового глушителя сечением 200x200 длина 490 мм   | Б 372         | шт | 36    |              | I  | <u>В-2</u> Шумоглушитель пластинчатый 800x1000 мм $l = 3,0$ м | № 2                            | шт | I     | СВ1-3 л.14-2   |
|    | б) Кожух из оцинкованного листового железа $\delta = 1,6$ мм |               | м2 | 12,6  |              |    | а) пластина средняя                                           | В 362                          | "  | 3     |                |
|    | в) Флажки $\angle 32 \times 32 \times 4$                     |               | кг | 15,9  |              |    | б) " крайняя                                                  | В 356                          | "  | 6     |                |
|    |                                                              |               |    |       |              |    | в) отсекатель средний $l = 1$ м                               | В 370.1                        | "  | 2     |                |
|    |                                                              |               |    |       |              |    | г) " крайний $l = 1$ м                                        | В 369.2                        | "  | 4     |                |
|    |                                                              |               |    |       |              |    | д) кожух из оцинкованного листового железа $\delta = 1,6$ мм  |                                | м2 | 11,3  |                |

| ШИФР | МАРКА ЛИСТ | ЛИСТ № | ВСЕГО ЛИСТОВ |
|------|------------|--------|--------------|
| 4288 | 1-08-03    | 13     | 23           |