

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4	Регулирующий лист	500x500	шт	PI	IY/67-29-02		РК-2				
5	"	500x230	"	6	"	I	Шумоглушитель сотовый 1200x1200 $\ell = 2000$ мм				
6	"	250x250	"	I	"						
7	Измерительный лучок	-	"	5	IY/67-43						
8	Сварная коробка 1600x1300x2500 ^h	Лист. от. $\delta = 1,5$ мм	"	I			а) ячейка сотового глушителя	№ 4 В 372	шт	36	СВІ-3 Л.ІЗ-4 сечением 200x200 длина 490 мм
9	Сварная коробка 1600x1000x2500 ^h	"	"	I			б) кокух из оцинкованного листового железа	$\delta = 1,6$ мм	м2	9,6	
10	Пластинчатый шумоглушитель: 1600x2500 ^h $\ell = 3$ м	"	"	I			в) фланцы	$\angle 32x32x4$	кг	18,5	
	а) пластина средняя	В 362	"	18		2	г) рамки жесткости	$\angle 32x32x4$	кг	9,3	
	б) " крайняя	В 356	"	12		3	Сетка	350x200	шт	I	IY/67-19
	в) обтекатель средний $h = 1$ м	В 370.1	"	6		4	Шибер	350x200	"	I	"
	г) " $h = 1,5$ м	В 370.1	"	6		5	Регулирующий лист	1000x400	"	I	IY-67-29-02
	д) кокух из оцинкованного железа	$\delta = 1,6$ мм	м2	28		6	Измерительный лучок	-	"	I	IY-/67-43
	е) обтекатель крайний $h = 1$ м	В 369.2	шт	4		7	Клапан	ВКУ 600x1000 ⁹	"	I	серия 3.904-II
	ж) " $h = 1,5$ м	В 369.2	"	4		8	Гибкая вставка	ВВ-5.2 2.494-8	шт	I	
	з) пластина средняя	В 361	"	9		9	"	ВНА-5. 2.494-8	"	I	
	д) " крайняя	В 355	"	6		10	Сетка	1000x400	"	I	
	и) фланцы	$\angle 32x32x4$	кг	44		II	Металлоконструкции	-	кг	30	
	к) рамки жесткости	"	"	44			Воздуховоды из листовой стали $\delta = 1,0 + 1,5$ мм	-	м2	328,3	
	л) дистанц. уголок	$\angle 25x25x4$	"	140		I	РК-3 Шумоглушитель пластинчатый: 1600x2000 ^h $\ell = 3000$ мм				СВІ-3 Л.І4-4
II	Гибкая вставка $h = 200$ мм	-	м2	1,9			а) пластина средняя	В 362	"	18	
I2	Металлоконстр.		кг	50							
I3	Воздуховоды из листовой стали $\delta = 1,0 + 1,5$ мм		м2	1326,1							

SIFR	MARK LEHT	LEHT N°	KOKKU LEHTI
4288	1-03-03	11	23